

Výběrové řízení č. 0224002706 – Rekonstrukce TWY G - 3. etapa

Dodatečné informace č. 1

Dotaz 1

Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci jsou uvedeny na pokládku tyto asfaltové směsi:

ACP 22 S PMB 25/55-65

SMA 11 S PMB 25/55-65

ACL 22 S PMB22/55-65

Je možné na místo výše uvedených směsí použít tyto směsi?

ACP 22 S PMB 25/55-55

SMA 11 S PMB 25/55-55

ACL 22 S PMB 22/55-55

Odpověď 1

Navržené alternativní směsi neakceptujeme. Požadujeme směsi uvedené v projektové dokumentaci.