

Dotazy a odpovědi č. 4

Výměna osvětlení v Parkingu C

1. Řeší se i náhradní/nouzové osvětlení? Případně je požadavek na svítidla s vlastní baterkou, nebo je NO řešeno centrální baterií? **Řešení NO není požadováno.**
2. V půdorysech nejsou zakresleny pozice tlačítek s piktogramem, dá se toto doplnit? **NE. Ruční ovládání rozsvícení-zachovat.**
3. Při stávajícím stavu se při odepnutí první třetiny svítidel automaticky rozsvítí orientační svítidla s piktogramem nad tlačítkem. Je možné tyto piktogramy vyřadit, když budeme mít zajištěné plošné snímání pohybovými čidly? **Piktogramy, tlačítka zachovat.**
4. Na půdorysu je na každém NP (vyjma 1NP) označeno 3x rozvodna. Napájení příslušného podlaží je vždy z jediné rozvodny nebo ze všech 3 rozvoden na patře? **Na patře je jen jedna rozvodna.**
5. V požadavcích na osvětlenost 1NP:

Polovina místnosti č.101 směrem k rampě $E_m = 600 \text{ lx}$

Jedná se o polovinu celé místnosti č.101, nebo jen čtvrtinu? Stávající stav je takový, že počty svítidel mezi žlaby jsou přidávány jen asi na čtvrtině místnosti.

Máte pravdu. Místnost 101 je rozdělena řadou sloupů na polovinu a námi je požadováno přisvětlit jen jednu její polovinu, což je $\frac{1}{4}$.