

## **Dotazy a odpovědi č. 5**

### **Výměna osvětlení v Parkingu C**

1. Jaký je požadavek na ohni odolnou kabeláž CHKE-R nebo CHKE-V ? **Současné rozvod provedeny kabely CYKY – nová instalace musí odpovídat aktuálním ČSN.**
2. Svítidla v části 1NP m.č.105a,106a vjezd/výjezd jsou napojena na pohybové čidla, nebo jsou trvale svítící? **Jsou součástí osvětlení společné s 1 NP. (Mimo sjezdové rampy které jsou ovládány zvlášť a nejsou součástí naší poptávky)**
3. Rovněž i 1NP v m.č.101 směrem k rampě (600lx) jsou napojena na pohybové čidla, nebo jsou trvale svítící? **Ruční ovládání - tento systém zachovat**