

Výběrové řízení č. 0227008318 - Provádění oprav slaboproudých a ovládacích rozvodů elektronických systémů

Dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1

ve VV Kabely slaboproudé, je uveden Kabel 1C5XKE-R-O lanko, bohužel bez průřezu a počtu žil není možné tento kabel ocenit.

Upřesněte prosím další parametry kabeláže, tak aby bylo možno ocenit do nabídky.

Odpověď č.

Jedná se o kabel:

1-C5XKE-R 4X1 barvy žil: černá, hnědá, šedá, modrá, bezhalogenní kabel, laněný.