

PŘÍLOHA Č. 5 – PODMÍNKY PRO PRÁCI S PROPAN-BUTANOVÝM HOŘÁKEM

ČÁST A

- Dodavatel, který bude zajišťovat nebo přímo vykonávat požárně nebezpečné činnosti, je povinen v souladu s článkem 8.14 Obchodních podmínek Letiště Praha, a. s. ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Obchodní podmínky**“) doručit odpovědnému zástupci Objednatele nebo přímo technikovi požární ochrany Objednatele (dále jen „**technik PO**“) písemnou žádost o vydání „Zvláštního požárně bezpečnostní opatření“ (dále jen „**ZPBO**“), ve které technikovi PO oznámí svůj záměr provozovat požárně nebezpečné činnosti a požádá jej o vystavení ZPBO. K písemné žádosti o vydání ZPBO přiloží Dodavatel předvyplněný (Dodavatel doplní údaje vyznačené žlutě) formulář: „Zvláštní požárně bezpečnostní opatření“, jehož vzor je obsažen v Části B této Přílohy č. 6 (dále jen „**formulář ZPBO**“). Společně s žádostí o vydání ZPBO a formulářem ZPBO Dodavatel doloží též kopii svářecího oprávnění nebo oprávnění k jiným činnostem, které odbornou kvalifikací vyžadují (např. Bezpečnostní školení na manipulaci s nádobami na plyny).
- S žádostí o vydání ZPBO předloží Dodavatel dále písemný seznam všech osob, které budou vykonávat požárně nebezpečné práce, a osob zařazených do požárního dohledu a doklad o tom, že osoby, které budou vykonávat práce s příslušným typem propan-butanového hořáku a manipulovat s tlakovými lahvemi, absolvovali školení pro manipulaci a provoz tlakových lahví a pro práci s propan-butanovým nahřívacím hořákem; v předmětném dokladu bude uveden rozsah školení. Předložena bude také veškerá dokumentace ke svařovací soupravě, prokazující řádný technický stav soupravy i tlakových lahví.
- S žádostí o vydání ZPBO je Dodavatel povinen předložit též postup prací a specifikaci technologie oprav a doložit složení stavebních konstrukcí, napojení jednotlivých stavebních prvků, složení vrstev, dilatačních spár atd.
- Žádost o vydání ZPBO spolu s výše uvedenými dokumenty doručí Dodavatel elektronicky na adresu technik.po@prg.aero nebo osobně technikovi PO či odpovědnému zástupci Objednatele vždy **minimálně ve lhůtě 5 pracovních dnů** před plánovaným započatím prací. Tato lhůta se neuplatní v případě havarijních situací a prací, které nesnesou odkladu. V mimopracovní době, o víkendech, svátcích, v případech vzniku mimořádné události, havárie apod. je při nepřítomnosti technika PO oprávněn vystavit ZPBO i velitel směny HZS LP ve výkonu služby. Tento příkaz je označen písmenem „B“.
- Technik PO vyhodnotí možné požární nebezpečí, vyplývající z druhu vykonávané činnosti a objektu, ve kterém je vykonávána, vymezí oprávnění a povinnosti osob provádějících tyto práce k zajištění požární bezpečnosti, stanoví požadavky na zajištění požárního dohledu a vypracuje ZPBO. Rozsah všech stanovených podmínek v rámci výkonu prací a požárního dohledu bude uveden v ZPBO, který je pro Dodavatele závazný. Výčet povinností a podmínek uvedený ve vzoru obsaženém v Části B této Přílohy č. 6 není taxativní, další povinnosti a požadavky tak mohou být Dodavateli uloženy.
- Dodavatel provádějící požárně nebezpečné činnosti nesmí zahájit tyto práce bez vystavení ZPBO, převzetí a podpisu ZPBO odpovědnou osobou (viz část B, bod 6 písm. b) této Přílohy č. 6) a následného doručení kopie ZPBO (podepsaného odpovědnou osobou) technikovi PO. ZPBO musí být po celou dobu prací dostupné na pracovišti.
- Dodavatel se zavazuje, že bude dodržen požární dohled po stanovenou dobu: po dobu prací nepřetržitě, po ukončení požárně nebezpečných prací 8 hodin (v případě prostoru strážného čidlem je možné tuto dobu po dohodě s technikem PO zkrátit). Vykonávaný dohled musí být prokazatelně evidován. Veškeré náklady s tímto spojené jsou již zahrnuty v Ceně Díla.
- Dodavatel je povinen dodržovat požární dohled ve všech prostorách specifikovaných v ZPBO.
- Objednavatel zpřístupní Dodavateli pro vykonávání požárního dohledu veškeré stanovené prostory specifikované v ZPBO.
- Dodavatel se zavazuje, že místo, kde budou prováděny požárně nebezpečné práce s propan-butanovými hořáky, bude vybaveno hasebními prostředky v řádném stavu (s platnou kontrolou provozuschopnosti) a to o minimálním počtu: 2 ks hasícího přístroje (dále jen „**HP**“) s náplní 6 kg prášku u každého pracoviště a propan-butanové soupravy a 2 ks HP s náplní 5 kg CO₂ pro případné ochlazování tlakových lahví. Veškeré náklady s tímto spojené jsou již zahrnuty v Ceně Díla.
- Dodavatel při přerušení prací na více jak 8 hodin zajistí odstranění všech propan-butanových lahví a svařovací soupravy z pracoviště a jejich uskladnění na bezpečném místě, kde nemůže dojít k jejich poškození nebo zneužití další osobou. Dále budou veškeré propan-butanové lahve a svařovací soupravy z pracoviště vždy odstraněny v případě nepříznivých podmínek (např. klimatických podmínek apod.), kdy by mohlo dojít k jejich pádu, vystavení nadměrným teplotám, převržení nebo odvalení.
- Bezpečné místo pro skladování svařovacích souprav a tlakových lahví mimo místo provádění prací a dále trasy pro dopravu materiálu na místo provádění prací musí být Dodavatelem stanoveny před zahájením prací.
- Dodavatel (prostřednictvím *odpovědné osoby*) je povinen dodržovat podmínky stanovené v ZPBO a dále požadavky právních předpisů – zejména vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, v platném znění a dále vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve zněních pozdějších předpisů.
- Dodavatel (prostřednictvím *odpovědné osoby*) je povinen dodržovat technické a bezpečnostní pokyny výrobce používaného zařízení (např. hořáky), výrobce vybavení a technologie (např. hadic, redukčních ventilů atd.) a výrobce lahví s technickými plyny.
- Dodavatel (prostřednictvím *odpovědné osoby*) je povinen kontrolovat dodržování výše uvedených povinností a v případě porušení uvedených povinností, technických a bezpečnostních pokynů zajistit jejich okamžitou nápravu, nebo nařídít zastavení prací.
- Náklady na splnění všech povinností uvedených v této Příloze č. 6 Smlouvy, resp. všech povinností a požadavků uvedených ZPBO vydaném technikem PO, jsou zahrnuty v Ceně Díla.
- V případě jakéhokoliv rozporu mezi ustanovením této Přílohy č. 6 a ZPBO platí příslušné ustanovení ZPBO.

ČÁST B – VZOR ZPBO



Vyplňte žlutě označené body

ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (ZPBO)

PŘI RIZIKOVÉ ČINNOSTI

(dle směrnice LP – Podmínky pro výkon požárně nebezpečných činností)

1.	Datum vystavení		Pořadové číslo / 2018
2.	a)	Provozovaná riziková činnost (stanovený úkol)
	b)	Druh svařování nebo jiných rizikových činností (podle vyhl. č. 87/2000 Sb.)	
3.	a)	Označení místa práce (objekt, místnost, podlaží)
	b)	Požárně bezpečnostní zařízení – čidla EPS apod.	
4.	Osoba, která bude rizikovou činnost provádět (v případě většího počtu osob uvést jako samostatnou přílohu)	jméno, příjmení: č. oprávnění (svářečský průkaz): podpis:	jméno, příjmení: - - - č. oprávnění (svářečský průkaz): podpis:
5.	Riziková činnost bude prováděna (dočasně - opakovaně - trvale)	Dne od: Čas od:	Dne do: Čas do:
6.	a)	Požárně bezpečnostní podmínky a opatření (na pracovišti a v přílehlých prostorech)	<ul style="list-style-type: none"> - zahájení a ukončení prací ohlásit na operační středisko (ohlašovnu požárů) HZS LP, a.s. (tel. 22011-3334), ohlásí odpovědná osoba, - odstranit hořlavé, nebo hoření podporující látky z místa provádění prací a z prostoru min. 3 m od místa prací a pod místem prací (nábytek apod.) - zabránit vznícení okolního materiálu, ten který nelze odstranit, překrýt nehořlavým materiálem - vhodným technickým opatřením zabránit případnému odletu žhavých částic do vzdálenosti větší jak 2 m a na zařizovací předměty prostoru - dodržovat ustanovení ČSN z oboru svařování a vyhl. MV č. 87/2000 Sb. - ohlásit požár nebo jinou mimořádnou událost na ohlašovnu požáru HZS LP, tel. (22011) 2222, 3333 - ZPBO bude účinné jeho převzetím a podpisem odpovědnou osobou a následným doručením kopie ZPBO (podepsaného odpovědnou osobou) technikovi PO
	b)	Odpovědná osoba za provozovatele rizikové činnosti	jméno, příjmení: funkce: dne: telefon: podpis:
7.	Stanovení požárního dohledu (během výkonu a po ukončení rizikové činnosti)	Pracoviště a přílehlé prostory budou kontrolovány: 1) po dobu prací - xxxxx 2) po ukončení - xxxxxx - počet osob vykonávajících požární dohled: (dle rozsahu prací) - jméno, příjmení :	
8.	a)	Vybavení hasebními prostředky	- hasicí přístroje: - počet:
	b)	Jiná možnost hašení (použití požární techniky)	- druh požární techniky, umístění
9.	Osoba, která ZPBO vydala/prodloužila platnost	jméno, příjmení: funkce (osvědčení PO): dne: telefon:	podpis:

A

10.	<p>POUČENÍ: <i>Jestliže se změní výše uvedené požárně bezpečnostní podmínky stanovené pro rizikovou činnost, nebo osoba provádějící a odpovědná za provozovatele rizikové činnosti, musí být vystaveno nové základní požárně bezpečnostní opatření. Poučení osob určených pro požární dohled (mimo zaměstnance HZS LP) musí být provedeno technikem PO včas, nejpozději před zahájením rizikové činnosti. Poučení <u>zaměstnanců HZS LP určených pro požární dohled</u> musí být provedeno velitelem směny jednotky HZS LP vždy před zahájením rizikové činnosti.</i></p>
------------	---

11.	VÝKON POŽÁRNÍHO DOHLEDU	Zahájení	Ukončení	Ohlášení ukončení dohledu na HZS LP (pouze po ukončení prací)
	a) během prací a při jejich přerušení	Datum : hod :	Datum : hod :	Datum : hod :
		podpis :	podpis :	podpis :
	b) po ukončení prací	Datum : hod :	Datum : hod :	Datum : hod :
		podpis :	podpis :	podpis :
	a) během prací a při jejich přerušení	Datum : hod :	Datum : hod :	Datum : hod :
		podpis :	podpis :	podpis :
	b) po ukončení prací	Datum : hod :	Datum : hod :	Datum : hod :
		podpis :	podpis :	podpis :
	a) během prací a při jejich přerušení	Datum : hod :	Datum : hod :	Datum : hod :
		podpis :	podpis :	podpis :
	b) po ukončení prací	Datum : hod :	Datum : hod :	Datum : hod :
		podpis :	podpis :	podpis :
	a) během prací a při jejich přerušení	Datum : hod :	Datum : hod :	Datum : hod :
		podpis :	podpis :	podpis :
	b) po ukončení prací	Datum : hod :	Datum : hod :	Datum : hod :
		podpis :	podpis :	podpis :
	a) během prací a při jejich přerušení	Datum : hod :	Datum : hod :	Datum : hod :
		podpis :	podpis :	podpis :
	b) po ukončení prací	Datum : hod :	Datum : hod :	Datum : hod :
		podpis :	podpis :	podpis :
	a) během prací a při jejich přerušení	Datum : hod :	Datum : hod :	Datum : hod :
		podpis :	podpis :	podpis :
	b) po ukončení prací	Datum : hod :	Datum : hod :	Datum : hod :
		podpis :	podpis :	podpis :

	podpis :	podpis :
--	----------------	----------------

Povinnosti požárního dohledu

1. Požární dohled zajišťuje stanovená osoba nepřetržitě po celou dobu rizikové činnosti podle stanovených požárně bezpečnostních podmínek. Pokud dojde ke krátkému přerušení provozované rizikové činnosti (např. přestávka na jídlo, vynucené provozní podmínky, apod.) ve výkonu požárního dohledu se pokračuje po znovuzahájení rizikové činnosti, pokud není stanoveno jinak. O krátkodobém přerušení rizikové činnosti odpovědná osoba popřípadě osoba určená k požárnímu dohledu informuje HZS LP.
2. Seznámit se s požárně bezpečnostními podmínkami a opatřeními uvedenými v bodech 1 – 8.
3. Seznámit se s Požární poplachovou směrnicí LP, se způsobem a možnostmi vyhlášení požárního poplachu a činnostmi při jeho vyhlášení.
4. Seznámit se s umístění hlavních vypínačů a uzávěrů energií (voda, plyn, elektro) na daném pracovišti.
5. Znat použití hasebních prostředků (hasicí přístroje, požární hydranty) a jejich umístění na pracovišti.
6. Před zahájením rizikové činnosti zkontrolovat splnění požárně bezpečnostních podmínek a opatření uvedených v ZPBO.
7. Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neopouští pracoviště, neplní žádné jiné úkoly, kromě úkolů, které souvisejí s výkonem požárního dohledu, zejména:
 - sledování pracoviště zda jsou dodržovány v plném rozsahu stanovená opatření
 - kontrola přilehlých prostor, sousedních místností, objektů se zaměřením na přenášení tepla přes stavební dělící konstrukce, na zařizovací předměty, zalétávání žhavých částic a okují do otvorů, spár, možnost jejich propadávání do spodních nebo horních sousedících prostorů
 - technický stav a způsob používání svářecích agregátů, souprav, tlakových nádob, el. nářadí, strojů apod.
 - dostupnost hasebních prostředků
 - průchodnost únikových cest a východů
8. Provádět nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména likvidaci požáru dostupnými prostředky, zamezit jeho rozšíření, provést opatření k záchraně ohrožených osob, ohlásit požár na Ohlašovnu požárů HZS LP (I. 2222, 3333).
9. Nařídít okamžité přerušení rizikové činnosti, pokud zjistí, že došlo k porušení nebo nedodržování požárně bezpečnostních podmínek v ZPBO anebo pokud má důvodně za to, že další pokračování rizikové činnosti může vést ke vzniku mimořádné události. Přerušení rizikové činnosti neprodleně oznámí na Operační středisko HZS LP.
10. Řádně vyplňovat tabulku 11 o průběhu požárního dohledu.

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s výše uvedenými pokyny a byly mi zodpovězeny všechny dotazy. Povinností jsem plně porozuměl a jsem si vědom své odpovědnosti za zajištění požárně bezpečnostních podmínek.

Podpis osob zařazených do požárního dohledu:.....

Odpovědná osoba za provozovatele rizikové činnosti:

jméno, příjmení : dne : podpis :