

Výběrové řízení č. 0229008607 – Stavební úpravy místnosti S1042

Dodatečné informace č. 1

Zadavatel v rámci výběrového řízení obdržel následující dotazy, k nimž poskytuje dodatečné informace.

Dotazy

Dobrý den, pane Šrámků,
prosím o sdělení následujících dotazů k zakázce stavebních úprav místnosti S1042:

- 1) Je možné alternovat výrobce svítidel?
- 2) Je možné alternovat výrobce dveří?
- 3) Specifikace velkoformátové dlažby?
- 4) Konzoly – tloušťka stěny jaklu 50/50 a povrchová úprava?
- 5) Tloušťka trapézového plechu?

Předem děkuji za zaslání odpovědí na naše dotazy.

Odpovědi

- 1) Ano, ale musí být dodrženy standardy LP a záruky.
- 2) Ano, je to možné, ale LP preferuje doporučeného výrobce. Kvalita alternativa musí odpovídat referenčnímu výrobcí.
- 3) Např. Kashmire White 60*60.
- 4) Tl. stěny 3mm, základní nátěr.
- 5) 0,7mm.