

Dodatečné informace č.2

Dotaz č. 1

PD které se dotaz týká: PD_235429_Úprava_STRIP_RWY_06_24

Aby bylo možné adekvátně ocenit odbourání stropní desky stávající šachty kolektoru (řezání, ochrany vnějších kabelů apod.), žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu tvaru vč. řez původní šachty, ze kterých by byly patrné rozměry původní šachty.

Odpověď č. 1

Rozměry jsou vidět v přílohách D5, D6 a D7, které jsou součástí zveřejněné projektové dokumentace.

Příloha D5 obsahuje přímé skruže DN 1000/600 a kónus DN1000/600 + poklop DN600.

Příloha D6 obsahuje úpravu šachty kolektoru. Rozměr šachty je 1250x1910mm. Tloušťka stěny je 300mm.

V příloze C 3.1 (koordinační situační výkres – část 1) je uvedena stávající výška šachty (350,902) a nově navrhovaná výška šachty (351,231)

Příloha D7 obsahuje technický list poklopu šachty kolektoru.

Dotaz č.2

V situaci „příjezd na staveniště“ je vyznačeno oplocení staveniště. Má být dodávka a montáž oplocení zahrnuto v nabídce uchazeče či nikoli? V rozpočtu tato položka není.

Odpověď č. 2

Vyznačené oplocení není součástí dodávky zhotovitele stavby – nezahrnovat do nabídky.