

Poptávkové řízení č. 0227008614 – Dodávka a montáž oken a dveří

Dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1:

Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení, jaký význam mají písmena A a B (červená barva) uvedená v Příloze E - Technická specifikace předmětu plnění u požadavků na plastová okna, dveře a požadavky na hliníková okna, dveře?

Odpověď č. 1:

Písmena A a B rozlišují dva různé druhy oken / dveří s různými specifikacemi, jak je uvedeno v 2. sloupci Technické specifikaci

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci není uveden požadavek na vzduchovou neprůzvučnost výrobků. Jedná se o důležitou vlastnost výrobku a to především s ohledem na místo plnění: areál letiště Praha/Ruzyně a vlivu na výši ceny. Žádáme tímto zadavatele o stanovení požadavku na vzduchovou neprůzvučnost výrobku.

Odpověď č. 2:

Index neprůzvučnosti stanovuje Zadavatel na třídu 2 32 dB a na třídu 6 50 dB. Vzhledem k rozloze areálu Letiště/Praha a rozdílnému zatížení oken, žádáme o zpracování cenové nabídky ve dvou variantách, a to na 32dB a nad 50dB, do přiložené upravené PŘ. D_Kalkulace nabídkové ceny.

Dotaz č. 3:

Žádáme tímto zadavatele o zrušení diskriminačního požadavku na 7 komorový rám. Jedná se o irelevantní požadavek ze strany zadavatele.

Viz odkaz na Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících oken <https://www.cklop.cz/upload/soubory/3-108--9824112-metodickypokynrevize2020cklops.pdf>

Irelevantní požadavky v ZD

Jsou to požadavky, které nejsou podloženy a technicky zdůvodněny normami, nebo legislativou. Vesměs se jedná o parametry, u nichž neexistuje přímá spojitost s vlastnostmi oken.

Týká se to dodávky běžných oken a vnějších dveří (funkčně, rozměrově, materiálově, ...), tedy výrobků, na které může výrobce předložit ES prohlášení o vlastnostech a deklarovat funkční parametry v označení CE.

Příklady neodůvodněných požadavků v ZD:

- požadavek na počet komor, tloušťku stěny, složení materiálu (tyto charakteristiky nemohou sloužit jako kvalitativní kritérium pro porovnání základních a dalších parametrů výrobku

V případě, že by zadavatel i přesto trval na 7 komorovém rámu u plastových oken, znemožnil by tak účast v zadávacím řízení všem dodavatelům nabízející kvalitní plastová okna s 6 komorovým rámem (omezení okruhu potenciální dodavatelů).

Odpověď č. 3:

Po zvážení všech okolností Zadavatel připouští šestikomorovým rámem za předpokladu splnění všech ostatních technických požadavků na okna a dveře, viz upravená Technická specifikace v příloze

Dotaz č. 4:

S ohledem na místo plnění žádáme tímto zadavatele o upřesnění požadavku na důležitou vlastnost výrobku a tím je stanovení min. třídy zatížení větrem pro okna a dveře.

Odpověď č. 4:

Minimální odolnost oken proti větru stanovuje Zadavatel na rychlost větru 160 km/h.

Dotaz č. 5:

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda předmětem dodávky a montáže oken a dveří budou také prvky s požární odolností, které mají diametrálně odlišnou cenu prvky bez požární odolnosti?

Odpověď č. 5:

Prvky s požární odolností nejsou předmětem tohoto výběrového řízení.

V návaznosti na provedené změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15.12. 2021 do 9:00.